



建築基準法施行令第129条の2の5第1項七号ハ  
 [ 防火区画貫通部60分遮炎性能 ] 規定適合品  
 認定番号：PS060FL-9421

実容量 270ℓ  
 国内仕様

番号	名称	数量	規格・寸法
①	内部槽	一式	FRP 5.0t以上
②	ハット	1	SUS304 ハット径プレート 1.0t×4φ×6p
③	流出口	1	SUS304 内径ノット 125A
④	可動式整流板 A	2	FRP 4.0t以上
⑤	可動式整流板 B	1	FRP 4.0t以上
⑥	耐火断熱材	一式	セラミックファイバー
⑦	外部カバー	一式	SS PL-1.6t
⑧	スパー	10	SS FB-44×3.2t
⑨	パイプカバー	1	SS PL-1.6t
⑩	排水トラップ管	1	塩ビ DL125
⑪	パイプキャップ	1	FRP
⑫	押えワ	2	10φ
⑬	鉄板ビス	一式	SS M5

図面作成日 2019年 1月 25日

図面名 FRP製遮炎型グリ入阻集器  
 側溝流入床吊り型

営業担当者

設計者 千崎

図面番号  
 検図者 千崎  
 品番 GX-1260PH  
 縮尺 1/15

訂正