



| 番号 | 名称      | 数量 | 規格・寸法           |
|----|---------|----|-----------------|
| ①  | 本体      | 一式 | SS PL-4.5t      |
| ②  | 本体天板    | 一式 | SS PL-3.2t      |
| ③  | 点検蓋     | 一式 | SS PL-2.3t      |
| ④  | 施錠用金具   | 1  | SS PL-3.2t      |
| ⑤  | ボールタップ  | 一式 | 合成ゴム 20×3.0t    |
| ⑥  | 底板      | 1  | SS PL-4.5t      |
| ⑦  | 側面外部補強材 | 一式 | SS L-50×50×6.0t |
| ⑧  | 天板裏部補強材 | 一式 | SS L-50×50×6.0t |
| ⑨  | 通気口     | 1  | SS 内径ソケット 25A   |
| ⑩  | 膨張口     | 1  | SS 内径ソケット 40A   |
| ⑪  | 自動給水口   | 1  | SS 内径ソケット 32A   |
| ⑫  | 手動給水口   | 1  | SS 内径ソケット 32A   |
| ⑬  | オーバーフロー | 1  | SS 内径ソケット 40A   |
| ⑭  | ドレン     | 1  | SS 内径ソケット 25A   |
| ⑮  | 電極取付口   | 1  | SS 内径ソケット 50A   |

| 適合標準架台 |               |
|--------|---------------|
| 100H   | TB91          |
| 300H   | TB93A / TB93B |
| 500H   | TB95          |
| 700H   | TBX97         |
| 1,000H | TBX910        |

|                |          |
|----------------|----------|
| 有効容量           | 1,000 ℓ  |
| 自重             | ≒ 325 kg |
| 国土交通省仕様(国内仕様)  |          |
| 内部処理: エポキシ樹脂塗装 |          |
| 外部処理: サビ止ベイト塗装 |          |

\*ボールタップは別途となります。  
 (推奨: アイエス工業株式会社製)  
 (注: 推奨品以外のボールタップを使用した場合、有効水量が確保できない可能性があります。)

**アイエス工業株式会社**

訂正 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

図面作成日 2020年 3月 13日  
 営業担当者 \_\_\_\_\_ 設計者 千崎  
 図面番号 \_\_\_\_\_ 作図者 千崎 検図者 \_\_\_\_\_

図面名 **SS鋼板製タンク**  
**(消火用充水タンク仕様)**  
 品番 PTF-1000A 縮尺 1/15